

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Το Νοσοκομείο διαθέτει έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ο οποίος με το κατάλληλο λογισμικό και τις διασυνδέσεις χρησιμοποιείται για τον έλεγχο λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτημάτων TRANE.

Η αντικατάσταση θα γίνει με βάση τα παρακάτω:

1. Αντικατάσταση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με νέο με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

A. Υλικό

Επεξεργαστής : I3 ή I5, 9^{ης} γενιάς

Μνήμη RAM : 8GB DDR4

Σκληρός δίσκος : 1TB

Κάρτα Δικτύου : δύο κάρτες 1000 Mbps

Υποστηριζόμενη ανάλυση εικόνας κεντρικής μονάδας : FHD

Πληκτρολόγιο : του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την Κεντρική Μονάδα

Ποντίκι : του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την Κεντρική Μονάδα

Οθόνη : του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την Κεντρική Μονάδα, ανάλυσης FHD

B. Λογισμικό

Λειτουργικό σύστημα : WIN 10 PRO 64 bit

Πρόγραμμα διασύνδεσης : tracer Summit V17 SP 18 ή μεταγενέστερο

2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου :

A. Ο Ανάδοχος οφείλει:

- να εγκαταστήσει το λογισμικό διασύνδεσης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή,
- να το διασυνδέσει με την μονάδα παραλληλισμού του οίκου TRANE
- να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες ελέγχου – παραμετροποίησής και
- να παραδώσει το σύστημα παραλληλισμού των ψυκτών σε πλήρη λειτουργία.

B. Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την ύπαρξη αντιγράφου ασφαλείας του λογισμικού διασύνδεσης.

Γ. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να επισκεφτεί τον χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων και των συνθηκών του έργου και να λάβει βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία, την οποία θα καταθέσει με την προσφορά του.

3. Υποχρέωση Νοσοκομείου:

Το Νοσοκομείο θα διασυνδέσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του συστήματος παραλληλισμού των ψυκτικών συγκροτημάτων με το τοπικό δίκτυο του Νοσοκομείου και το διαδίκτυο και θα εγκαταστήσει πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης.