

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προδιαγραφές

- Κλιματιστικό ονομαστικής ισχύος 12.000 BTU/H
- Τεμάχιο 1
- Να διαθέτει λειτουργία inverter.
- Τύπου split.
- Σήμανση CE και πιστοποίηση Eurovent.
- Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον.
- Ενεργειακή σήμανση ψύξης A+ τουλάχιστον.
- Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση του έως την παράδοση σε λειτουργία, δηλαδή τοποθέτηση σωληνώσεων ψυκτικού υγρού, αποχέτευσης, καλωδίωση παροχής τάσης από τον πίνακα της πτέρυγας, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης (οπές στερέωσης κλπ).
- Αποξήλωση του υφιστάμενων κλιματιστικού και απομάκρυνσή τους από τον χώρο της δομής.