

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα : Αντικατάσταση κλιματιστικών στα Ε.Ι. Ψυχιατρικού Τομέα.

Στα εξωτερικά ιατρεία του Ψυχιατρικού Τομέα που βρίσκονται στο παλαιό Ψυχιατρείο είναι εγκατεστημένα δυο κλιματιστικά ισχύος 12000 BTU/H. Τα κλιματιστικά αυτά είναι πολύ παλιάς τεχνολογίας και δεν λειτουργούν. Απαιτείται η αντικατάστασή τους με νέα κλιματιστικά.

Προδιαγραφές :

- Κλιματιστικό ονομαστικής ισχύος 12.000 BTU/H
- Τεμάχια 2
- Να διαθέτει λειτουργία inverter.
- Τύπου split.
- Σήμανση CE και πιστοποίηση Eurovent.
- Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον.
- Ενεργειακή σήμανση ψύξης A+ τουλάχιστον.
- Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση τους έως την παράδοση σε λειτουργία, δηλαδή τοποθέτηση σωληνώσεων ψυκτικού υγρού, αποχέτευσης, καλωδίωση παροχής τάσης από τον πίνακα της πτέρυγας, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης (οπές στερέωσης κλπ).
- Αποξήλωση των υφιστάμενων κλιματιστικών και απομάκρυνσή τους από τον χώρο των Ε.Ι.