

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα : Αντικατάσταση κλιματιστικού στο Φαρμακείο.

Στον χώρο των ψυγείων Φαρμάκων είναι εγκατεστημένα δύο κλιματιστικά τα οποία δεν λειτουργούν . Υπάρχει η ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης νέου.

Προδιαγραφές :

- Κλιματιστικό ονομαστικής ισχύος 9.000 BTU/H
- Τεμάχιο 1
- Να διαθέτει λειτουργία inverter.
- Τύπου split.
- Σήμανση CE και πιστοποίηση Eurovent.
- Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον.
- Ενεργειακή σήμανση ψύξης A+ τουλάχιστον.
- Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση του έως την παράδοση σε λειτουργία, δηλαδή τοποθέτηση σωληνώσεων ψυκτικού υγρού, αποχέτευσης, καλωδίωση παροχής τάσης από τον πίνακα, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης (οπές στερέωσης κλπ).
- Αποξήλωση των δύο υφιστάμενων κλιματιστικών και απομάκρυνσή τους από τον χώρο του Φαρμακείου.