

Θέμα : Εφάπαξ έλεγχος & συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Νοσοκομείου.

Για την ασφαλή λειτουργία των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, είναι απαραίτητη η συντήρησή τους και οι έλεγχοι λειτουργείας τους.

Προϋπολογισμός παροχής εργασιών 34.596 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλώσιμα υλικά συντήρησης περιλαμβάνονται.

Τεχνικές Προδιαγραφές εφάπαξ συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Νοσοκομείου

A. ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 20 KV

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
4. ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΛΩΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΖΥΓΩΝ
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Μ.Τ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ
9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ Μ/Σ
10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Μ/Σ
12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ
13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
14. ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ
15. ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
17. ΛΙΠΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
18. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ MEGGER TEST ΣΤΑ 10KV
19. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ