

Ε. ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
3. ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΔΙΑΚΩΠΤΩΝ
4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ 400V
5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ EXIT

Ζ. UPS

1. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
7. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Διενέργεια οπτικού ελέγχου των προαναφερόμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύστερα από την πάροδο 6 μηνών από την αρχικό έλεγχο-συντήρηση.
2. Ο συντηρητής πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και μετρήσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο ΠΔ 108/20213: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4^{ης} ομάδας Α' Ειδικότητας.
3. Όλες οι εργασίες ελέγχων και συντήρησης πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 3 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης.
4. Με το πέρας των εργασιών, ο συντηρητής πρέπει να καταθέσει έκθεση στην οποία να βεβαιώνει την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων να προβεί σε κοστολογημένες προτάσεις επίλυσης.