

Θέμα : Προμήθεια υλικών για επισκευές υδροστασίου .

Στο 2^ο υπόγειο του Νοσοκομείου, στο υδροστάσιο υπάρχουν τρεις σημαντικές βλάβες: 1. Μια βάνα τύπου πεταλούδας στην σωλήνωση πλήρωσης της δεξαμενής νερού δικτύου πόλης έχει χαλάσει και έχει δοθεί προσωρινή λύση από τους Τεχνικούς του Νοσοκομείου. 2. Ένας συστολικός σύνδεσμος της σωλήνωσης νερού δικτύου πόλης προς δεξαμενή επεξεργασμένου νερού νοσοκομείου χάλασε και υπάρχει μικρή διαρροή νερού. 3. Ένας σφαιρικός κρουνός χρήζει αντικατάστασης.

Απαιτούνται τα ακόλουθα υλικά :

- A. Μια βάνα δίοδη τύπου πεταλούδας, διαμέτρου 100mm, PN16 με ηλεκτροκινητήρα και τις αντίστοιχες βίδες στήριξης.
- B. Μια σέλλα γαλβανιζέ διαμέτρου 4'' με σπείρωμα 3'' .
- Γ. Μια φλάτζα τόνου με σπείρωμα 3'' ,οχτώ οπών .
- Δ. Μια σιδηροσωλήνα 1 m , γαλβανιζέ 3 '' , με δύο σπειρώματα.
- Ε . Ένας σφαιρικός κρουνός 1 1/4'' .
- ΣΤ . Δύο ρακόρ σύσφιξης Φ35Χ1 1/4''.

Επείγει η προμήθεια αυτών των υλικών γιατί α) ο τερματισμός πλήρωσης του νερού της δεξαμενής δεν είναι διασφαλισμένος και β) η διάτρηση του συστολικού συνδέσμου της σωλήνωσης νερού δικτύου πόλης προς δεξαμενή επεξεργασμένου νερού Νοσοκομείου μεγαθύνεται με την πάροδο του χρόνου. Πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πλημμυρίσει το 2^ο υπόγειο.