

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και πλήρη τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών αποθήκευσης τύπου Dexion ή ισοδύναμου, για τις ανάγκες της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και συγκεκριμένα για χώρους αποθήκευσης και φύλαξης ιματισμού.

Τα ράφια θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένα, ευθυγραμμισμένα, σταθεροποιημένα και έτοιμα προς χρήση στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

### 1. Διαστάσεις ζητούμενων ραφιών

	Περιγραφή	Μήκος	Πλάτος / Βάθος	Ύψος	Επίπεδα ραφιών
1	Μεταλλική ραφιέρα τύπου Dexion ή ισοδύναμη	1,60 m	0,50 m	2,00 m	4
2	Μεταλλική ραφιέρα τύπου Dexion ή ισοδύναμη	2,80 m	0,50m	2,00 m	4
3	Μεταλλική ραφιέρα τύπου Dexion ή ισοδύναμη	3,00 m	0,50 m	2,00 m	4
4	Μεταλλική ραφιέρα τύπου Dexion ή ισοδύναμη	2,00 m	0,50 m	2,00 m	4

Οι τελικές διαστάσεις και τα σημεία τοποθέτησης θα επιβεβαιωθούν επιτόπου πριν την εγκατάσταση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Προϊσταμένης Ψυχιατρικής Υγείας.

### 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Οι ραφιέρες να είναι μεταλλικές, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς χώρους νοσηλευτικής μονάδας.
- Να είναι τύπου Dexion ή ισοδύναμου, με μεταλλικούς ορθοστάτες, τραβέρσες και ράφια, κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους
- Κάθε ραφιέρα να διαθέτει τέσσερα επίπεδα ραφιών. Τα επίπεδα να είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
- Τα ράφια να είναι από χαλυβδοέλασμα ή άλλο κατάλληλο μεταλλικό υλικό, με επαρκή μηχανική αντοχή και ενισχύσεις ώστε να μην παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή παραμορφώσεις κατά τη χρήση.
- Η επιφάνεια να είναι γαλβανισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους και ανθεκτική στη συνήθη χρήση και καθαρισμό.
- Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες, χωρίς αιχμηρές ακμές, γρέζια ή προεξοχές, ώστε να μην προκαλούνται τραυματισμοί ή φθορές στον ιματισμό.
- Για τις ραφιέρες μήκους 2,80 m και 3,00 m να προβλέπονται ενδιάμεσοι ορθοστάτες ή στηρίγματα, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη σταθερότητα και αντοχή.
- Η αντοχή κάθε επιπέδου ραφιού να είναι τουλάχιστον 100 kg ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου, εκτός εάν προσφερθεί μεγαλύτερη αντοχή.
- Το σύστημα να είναι σταθερό και ασφαλές έναντι ανατροπής. Όπου απαιτείται, να στερέωση σε τοίχο ή δάπεδο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Τα υλικά σύνδεσης, βίδες, περικόχλια, γωνίες και λοιπά εξαρτήματα να είναι μεταλλικά, κατάλληλης αντοχής και αντιδιαβρωτικής προστασίας.

### 3. Απαιτήσεις τοποθέτησης

- Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μεταφορά των υλικών στον χώρο του Νοσοκομείου.
- Η συναρμολόγηση θα πραγματοποιηθεί επιτόπου, με ευθύνη και μέσα του αναδόχου.
- Τα ράφια θα τοποθετηθούν στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
- Μετά την εγκατάσταση θα γίνει ευθυγράμμιση, αλφάδιασμα και σταθεροποίηση των ραφιών.
- Όπου απαιτείται για λόγους ασφαλείας, θα γίνει κατάλληλη στερέωση σε τοίχο ή δάπεδο.
- Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος θα απομακρύνει συσκευασίες, υπολείμματα και άχρηστα υλικά.

### 4. Ποιότητα - ασφάλεια - εγγύηση

- Τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και απαλλαγμένα από ελαττώματα.
- Να συνοδεύονται από τεχνικό φυλλάδιο ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τα βασικά χαρακτηριστικά και την αντοχή τους.
- Να είναι ασφαλή για χρήση σε χώρο νοσηλευτικής μονάδας και να μην παρουσιάζουν αστάθεια ή ελλιπή συναρμολόγηση.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

### 5. Ενδεικτική δαπάνη

Ενδεικτική δαπάνη 1.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εκ των οποίων 1.300,00 ευρώ αφορούν προμήθεια υλικού και 300,00 ευρώ εργασία.