

ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΝΗΣΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ

360837

6η Υ.Πε.

Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ <<ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ>>

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 21450

ΗΜ/ΝΙΑ: 23/10/2026



ΠΡΟΣ: Διοικήτρια

Τμήμα Προμηθειών

Κοιν: Δ. Διευθύντρια

Υπ. Διοικήτρια

Αντικατάσταση τεσσάρων (4) μπαταριών νιπτήρων χειρουργείου στο Μαιευτήριο.

νιπτήριο του Νοσοκομείου είναι εγκατεστημένες τέσσερις ηλεκτρονικές επίτοιχες μπαταρίες νιπτή-
AS Electra 6179, με ανέπαφη λειτουργία μέσω αισθητήρα και τροφοδοσία από μπαταρία 6 V. Οι
νες μπαταρίες παρουσιάζουν βλάβες και δεν λειτουργούν. Έγινε διερεύνηση για την επισκευή τους
ρομήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών του συγκεκριμένου μοντέλου, χωρίς μέχρι σήμερα να
δυνατή η εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών από την ελληνική αγορά. Λόγω της ανά-
σης αποκατάστασης της λειτουργίας των αντίστοιχων νιπτήρων, προτείνεται η αντικατάσταση των
ν προβληματικών μπαταριών. Τεχνικές Προδιαγραφές :

ακτηριστικό	Απαίτηση
γία	Ηλεκτρονική, ανέπαφη, επίτοιχη μπαταρία
ς	Μέσω αισθητήρα υπερύθρων
1	Ζεστό και κρύο νερό
οσία	Ενσωματωμένος θερμοστατικός μηχανισμός
σταση	Μπαταρία 6 V, χωρίς ανάγκη παροχής 230 V
ση παροχών	Επίτοιχη
ς	Ονομαστικά 150 mm
η	DN15 / G 1/2", με κατάλληλους έκκεντρους συνδέσμους
νερού	Περιστρεφόμενο, μήκους περίπου 200-210 mm
ρασία	Περίπου 5-6 L/min
λειτουργία	Περιορισμός μέγιστης θερμοκρασίας / προστασία από υπερθέρμανση
ευή	Αυτόματη διακοπή ροής και δυνατότητα περιοδικής αυτόματης εκπλύσης
όμενα	Μεταλλικό, επιχρωμιωμένο σώμα κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση
ικτικά	Πλήρης με μπαταρία, συνδέσμους, ροζέτες και παρεμβύσματα
1	Να διατίθενται βασικά ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα
	Τουλάχιστον 2 έτη

ρος: Η προσφερόμενη μπαταρία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τοποθέτηση στις υφιστάμενες
παροχές ζεστού και κρύου νερού, ονομαστικής απόστασης 150 mm, χωρίς μετατροπή των σωλη-
οικοδομική επέμβαση.